

PRESTANDEDEKLARATION

Nr SWT-12

Version 09/24

Sewatek H-seriens genomföring för betongkonstruktioner

1. Produkttypens unika identifikationskod

HO – för håldäck

HP – för platsgjutning

HK – för plattbärlag

HM – valvgenomföringsmodul

H2 – enskild genomföring som vid behov kan utrustas med brandtejp

2. Avsedd användning

Brandgenomföring för rör och kablar som installeras vid gjutning i (lätt)betongbjälklag. H2-genomföring kan även installeras i borrarat hål.

3. Tillverkare

Sewatek Oy

Sepäntie 4

07230 Askola

FINLAND

4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda

AVCP 1

Eurofins Expert Services Oy har utfärdat intyg över kontinuitet för prestanda

0809 – CPR – 1149

5. Det europeiska tekniska bedömningsdokumentet

EAD 350454-00-1104 [edition September 2017]

Den europeiska tekniska bedömningen

ETA-12/0045, daterad 26/08/2024

Det anmälda bedömningsorganet

Eurofins Expert Services Oy [EOTA:s medlem 0809]

6. Angiven prestanda

Väsentlig egenskap	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandmotstånd	EI 30-120, se ETA-12/0045	EN 13501-2
Användningskategori	Y ₂ , också Z ₁ ja Z ₂ uppfylls	EOTA TR024
Luftljudisolering	Påverkan Rw 0-2 dB	EN ISO 717-1
Livslängd	Förväntad användningstid 25 år	ISO 188, ISO 2440

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning [EU] nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar

Askola 18.9.2024



Sami Sihvola
Produktutvecklingschef

