

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. SWT-20

vrs. 09/24

Sewatek Multiläpivienti betoni-, kevytbetoni- ja massiivipuorakenteisiin sekä rankarakenteisiin kipsilevyseiniin

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste

Sewatek Multiläpivienti D80, D80x, D105, D105x, D140, D140x

2. Aiottu käyttötarkoitus

Valuvaiheessa tai porattuun reikään asennettava palokatko välipohjien ja väliseinien putki- ja kaapeliläpivienteihin.

3. Valmistaja

Sewatek Oy
Sepäntie 4
07230 Askola

4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä

AVCP 1

Eurofins Expert Services Oy on myöntänyt sertifikaatin suoritustasojen pysyvyydestä 0809 – CPR – 24003386

5. Eurooppalainen arviointiasiakirja


EAD 350454-00-1104 [Edition September 2017]

Eurooppalainen tekninen arviointi

ETA-24/0670 [26.8.2024]

Ilmoitettu laitos

Eurofins Expert Services Oy [EOTA:n jäsen 0809]



6. Ilmoitetut suoritusastot

Perusominaisuudet	Suoritusasto	Yhdenmukainen tekninen erittely
Palonkestävyys	EI 45-120, ks. ETA-24/0670	EN 13501-2
Käyttökategoria	Y ₂ , myös Z ₁ ja Z ₂ täyttyvät	EOTA TR024
Ilmaäänieristävyys	Vaikutus R _w 0-2 dB	EN ISO 717-1
Käyttöikä	Ennakoitu käyttöikä 25 vuotta.	ISO 188, ISO 2440

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusasto on ilmoitettujen suoritusastojen joukon mukainen. Tämä suoritusastoilmoitus on asetuksen [EU] N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla

Valmistajan puolesta allekirjoittanut

Askolassa 10.9.2024



Sami Sihvola
Tuotekehityspäällikkö

