

PRESTANDEDEKLARATION

Nr SWT-30

Version 09/24

Sewatek Läckagedetektor för betong- och lättbetongkonstruktioner samt i skivväggar med stommar

1. Produkttypens unika identifikationskod

Sewatek Läckagedetektor

2. Avsedd användning

En brandtätning som installeras i ett borrarat hål, till vilket läckagedetektor-slangar kan anslutas

3. Tillverkare

Sewatek Oy
Sepäntie 4
07230 Askola
FINLAND

4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda

AVCP 1

Eurofins Expert Services Oy har utfärdat intyg över kontinuitet för prestanda 0809 - CPR - 1149

5. Det europeiska tekniska bedömningsdokumentet


EAD 350454-00-1104 [Edition September 2017]

Den europeiska tekniska bedömningen

ETA-12/0045, daterad 26/08/2024

Det anmälda bedömningsorganet

Eurofins Expert Services Oy [EOTA:s medlem 0809]



6. Angiven prestanda

Väsentlig egenskap	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandmotstånd	EI 120, se ETA-12/0045	EN 13501-2
Användningskategori	Y ₂ , också Z ₁ och Z ₂ uppfylls	EOTA TR024
Luftljudisolering	Ej definierad	
Livslängd	Förväntad användningstid 25 år	ISO 188, ISO 2440

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning [EU] nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar

Askola 18.9.2024



Sami Sihvola
Produktutvecklingschef

