

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. SWT-30

vrs. 09/24

Sewatek Vuodonilmaisain betoni-, kevytbetoni- tai rankarakenteiseen kipsilevyseinään

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste

Sewatek Vuodonilmaisain

2. Aiottu käyttötarkoitus

Porattuun reikään asennettava palokatko, johon voidaan liittää vuodonilmaisinletkut

3. Valmistaja

Sewatek Oy
Sepäntie 4
07230 Askola

4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä

AVCP 1
Eurofins Expert Services Oy on myöntänyt sertifikaatin suoritustasojen pysyvyydestä 0809 – CPR – 1149

5. Eurooppalainen arviointiasiakirja


EAD 350454-00-1104 [Edition September 2017]

Eurooppalainen tekninen arviointi

ETA-12/0045, päiv. 26/08/2024

Ilmoitettu Laitos

Eurofins Expert Services Oy [EOTA:n jäsen 0809]



6. Ilmoitetut suoritusastot

Perusominaisuudet	Suoritusasto	Yhdenmukainen tekninen erittely
Palonkestävyys	EI 120, ks. ETA-12/0045	EN 13501-2
Käyttökategoria	Y ₂ , myös Z ₁ ja Z ₂ täyttyvät	EOTA TR024
Ilmaäänieristävyys	Ei määritelty	
Käyttöikä	Ennakoitu käyttöikä 25 vuotta.	ISO 188, ISO 2440

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusasto on ilmoitettujen suoritusastojen joukon mukainen. Tämä suoritusastoilmoitus on asetuksen [EU] N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla

Valmistajan puolesta allekirjoittanut

Askolassa 10.9.2024



Sami Sihvola
Tuotekehityspäällikkö

