

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. SWT-50

vrs. 09/24

Sewatek C-sarjan Palo- ja Muunnosmansetit

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste

Palomansetti C16-32, C25-50, C50-80, C75-110, C110-130 ja C125-160.
Muunnosmansetti C50x, C75x, C90x, C110x, C130x ja C160x.

2. Aiottu käyttötarkoitus

Palokatko muovi- ja komposiittiputkille, kaapeleille sekä viemäriputkimateriaalin vaihtoon metallista muoviksi.

3. Valmistaja

Sewatek Oy
Sepäntie 4
07230 Askola

4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä

AVCP 1
Eurofins Expert Services Oy on myöntänyt sertifikaatin suoritustasojen pysyvyydestä 0809 – CPR – 24003386

5. Eurooppalainen arviointiasiakirja

EAD 350454-00-1104 [Edition September 2017]

Eurooppalainen tekninen arviointi


ETA-24/0670 [26.8.2024]

Teknisestä arvioinnista vastaava laitos

Eurofins Expert Services Oy

Ilmoitettu laitos

Eurofins Expert Services Oy [EOTA:n jäsen 0809]



6. Ilmoitetut suoritusastot

Perusominaisuudet	Suoritusasto	Yhdenmukainen tekninen erittely
Palonkestävyys	EI 45-120, ks ETA-24/0670	EN 13501-2
Käyttökategoria	Y ₂ , myös Z ₁ ja Z ₂ täyttyvät	EOTA TR024
Käyttöikä	Ennakoitu käyttöikä 25 vuotta.	ISO 188, ISO 2440

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusasto on ilmoitettujen suoritusastojen joukon mukainen. Tämä suoritusastoilmoitus on asetuksen [EU] N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla

Valmistajan puolesta allekirjoittanut

Askolassa 10.9.2024



Sami Sihvola
Tuotekehityspäällikkö

