

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. SWT-60

vrs. 09/24

Sewatek Wrap -palokatkot

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste

W50, W75, W110, W160

2. Aiottu käyttötarkoitus

Rakenteen sisälle asennettava palokatko putkille ja kaapeleille

3. Valmistaja

Sewatek Oy
Sepäntie 4
07230 Askola

4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä

AVCP 1
Eurofins Expert Services Oy on myöntänyt sertifikaatin suoritustasojen pysyvyydestä 0809 – CPR – 24003386

5. Eurooppalainen arviointiasiakirja


EAD 350454-00-1104 [Edition: September 2017]

Eurooppalainen tekninen arviointi

ETA-24/0670 [26.8.2024]
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos
Eurofins Expert Services Oy

Ilmoitettu laitos

Eurofins Expert Services Oy [EOTA:n jäsen 0809]



6. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukainen tekninen erittely
Palonkestävyys	EI 30-120, ks ETA-24/0670	EN 13501-2
Käyttökategoria	Y ₂ , myös Z ₁ ja Z ₂ täyttyvät	EOTA TR024
Käyttöikä	Ennakoitu käyttöikä 25 vuotta.	ISO 188, ISO 2440

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen [EU] N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla

Valmistajan puolesta allekirjoittanut

Askolassa 10.9.2024



Sami Sihvola
Tuotekehityspäällikkö

