

YLEISTIEDOT

Tuote:	Sewatek Wrap
Käyttötarkoitus:	Muoviputkien palokatko valuvaiheessa asennettavaksi.
ETA-asiakirja:	ETA-24/0670 (26.8.2024)
Paloluokka:	EI 60 - EI 120
Ilmaäänieristävyys R_w :	Vaikutus 0-2 dB
Odotettu käyttöikä:	25 vuotta

Wrap valetaan paikoilleen.

PORAREIÄN KOKO (putken/nipun koko + putken ja rakenteen välinen rako)

Muoviputki 50 mm + (15 - 35 mm) > Wrap W50

Muoviputki 75 mm + (20 - 40 mm) > Wrap W75

Muoviputki 110 mm + (20 - 40 mm) > Wrap W110

Muoviputki 160 mm + (25 - 45 mm) > Wrap W160

Myös muhvin päälle.

VIRTAUSPUTKIEN TULPPAUS POLTTOKOKEESSA

Putket testattu (U/C) ellei toisin mainittu.

- avoin / suljettu (U/C)
- avoin / avoin (U/U)
- suljettu / avoin (C/U)
- suljettu / suljettu (C/C)

ERISTYKSET

LI - Paikallinen eristys katkeaa rakenteen kohdalla, eli eristystä ei viedä rakenteen läpi.

CI - Jatkuva eristys katkeaa rakenteen kohdalla, eli eristystä ei viedä rakenteen läpi.

LS - Paikallinen eristys ei katkea rakenteen kohdalla, eli eristys viedään rakenteen läpi.

CS - Jatkuva eristys ei katkea rakenteen kohdalla, eli eristys viedään rakenteen läpi.

ETÄISYYDET

a_2 -mitta: Etäisyys reikien välillä.

