

## ALLMÄNNA UPPGIFTER

Produkt:	Sewatek SWT-100 -brandakryl
Avsedd användning:	Brandtätningssmassa för rör och kablar
ETA-dokument:	ETA-20/0260 (26.8.2024)
Brandklass:	EI 60 - EI 120
Luftljudsisolering $R_w$ :	Effekt 0-2 dB
Förväntad livslängd:	25 år

Fogen mellan konstruktionen och den genomgående tekniken brandtätas med SWT-100 brandakrylmassa.

Detaljritningar är grupperade efter den genomgående tekniken. Vissa rör måste isoleras för att uppnå önskad brandklass. Isoleringskrav framkommer alltid från detaljritningar.

## PLUGGNING I BRANDTEST

Rör testade (U/C) om inget annat anges.

- öppen / stängd (U/C)
- öppen / öppen (U/U)
- stängd / öppen (C/U)
- stängd / stängd (C/C)

## ISOLERING

LI - Den lokala isoleringen bryts vid konstruktionen, dvs. isoleringen förs inte genom konstruktionen.

CI - Den kontinuerliga isoleringen bryts vid konstruktionen, dvs. isoleringen förs inte genom konstruktionen.

LS - Den lokala isoleringen bryts inte vid konstruktionen, dvs. isoleringen förs genom konstruktionen.

CS - Den kontinuerliga isoleringen bryts inte vid konstruktionen, dvs. isoleringen förs genom konstruktionen.

## GRUPPERING AV FLERA GENOMFÖRINGAR

$a_2$ -mått: Avstånd mellan hålen.

