

## ALLMÄNNA UPPGIFTER

Produkt: Sewatek Brandtejp (färdigpackad)

Avsedd användning: Brandtätning för rör och kablar

ETA-dokument: ETA-24/0670 (26.8.2024)

Brandklass: EI 60 - EI 90

Luftljudsisolering  $R_w$ : Effekt 0-2 dB

Förväntad livslängd: 25 år

Brandtejp installeras i ett borrhål av rätt storlek. Fogen mellan Brandtejpen och konstruktionen och mellan Brandtejpen och tekniken tätas med fogmassa. I ett hål enligt anvisningens tolerans finns inget brandklasskrav för fogmassan.

## BORRHÅL (Ø)

Teknikens diameter

- + 15 - 35 mm (W50)
- + 20 - 40 mm (W75)
- + 20 - 40 mm (W110)

## PLUGGNING I BRANDTEST

Rör testade (U/C) om inget annat anges.

- öppen / stängd (U/C)
- öppen / öppen (U/U)
- stängd / öppen (C/U)
- stängd / stängd (C/C)

## ISOLERING

LI - Den lokala isoleringen bryts vid konstruktionen, dvs. isoleringen förs inte genom konstruktionen.

CI - Den kontinuerliga isoleringen bryts vid konstruktionen, dvs. isoleringen förs inte genom konstruktionen.

LS - Den lokala isoleringen bryts inte vid konstruktionen, dvs. isoleringen förs genom konstruktionen.

CS - Den kontinuerliga isoleringen bryts inte vid konstruktionen, dvs. isoleringen förs genom konstruktionen.

## GRUPPERING AV FLERA GENOMFÖRINGAR

$a_2$ -mått: Avstånd mellan hålen.

