

ALLMÄNNA UPPGIFTER

Produkt:	Sewatek Brandtejp (färdigpackad)
Avsedd användning:	Brandtätning för rör
ETA-dokument:	ETA-24/0670 (26.8.2024)
Brandklass:	EI 60 - EI 90
Luftljudsisolering Rw:	Effekt 0-2 dB
Förväntad livslängd:	25 år

Brandtejp installeras i ett borrhål av rätt storlek. Fogen mellan Brandtejp och konstruktionen och mellan Brandtejp och tekniken tätas med fogmassa. I ett hål enligt anvisningens tolerans finns inget brandklasskrav för fogmassan.

BORRHÅL (Ø)

Teknikens diameter

- + 15 - 35 mm (W50)
- + 20 - 40 mm (W75)
- + 20 - 40 mm (W110)

PLUGGNING I BRANDTEST

Rör testade (U/C) om inget annat anges.

- öppen / stängd (U/C)
- öppen / öppen (U/U)
- stängd / öppen (C/U)
- stängd / stängd (C/C)

ISOLERING

- LI - Den lokala isoleringen bryts vid konstruktionen, dvs. isoleringen förs inte genom konstruktionen.
- CI - Den kontinuerliga isoleringen bryts vid konstruktionen, dvs. isoleringen förs inte genom konstruktionen.
- LS - Den lokala isoleringen bryts inte vid konstruktionen, dvs. isoleringen förs genom konstruktionen.
- CS - Den kontinuerliga isoleringen bryts inte vid konstruktionen, dvs. isoleringen förs genom konstruktionen.

GRUPPERING AV FLERA GENOMFÖRINGAR

a₂-mått: Avstånd mellan hålen.

