

Palokatkomansetti Muoviset viemäriputket (Sukitetut)

Betonivälipohja min 150 mm

Ensimmäinen kannake
max 1500 mm rakenteesta,
rakenteen yläpuolella.

Palokatkomansetti

Porareikä-
asennus

Betonivälipohja
(min 850 kg/m³)

Valuasennus

min 150 mm

Jälkivalu
(min 850 kg/m³)

- Tiivistyskittaus porareikäasennuksessa *)
- rakenteen molemmiin puolin
 - villasullonta sallittu kittauksen tueksi (A1- tai A2-luokka)

ERISTÄMINEN TARVITTAESSA

Mansettiin katkeava eristys

- A1- tai A2-luokan kivivilla (60 kg/m³)
- ^{B)} Paksuus min 30 mm

*) ei paloluokitusvaatimusta
a₂ - Etäisyys mansettien välillä
e_n - Putken seinämän paksuus

Tuote	Läpivietävä putki	Reiän max koko (Ø) pinta-asennuksessa
C 16-32	16-32 mm	40 mm
C 25-50	25-50 mm	63 mm
C 50-80	50-80 mm	95 mm
C 75-110	75-110 mm	130 mm
C 110-130	110-130 mm	148 mm

Ilmaäni-eristävyys (R _w): Vaikutus 0-2 dB, kun tiivistetty asennusohjeen mukaisesti. Oletettu käyttöikä 25 v ETA-24/0670 (3.6.2026) <i>Putket testattu (U/C) ellei toisin mainittu.</i>	Sukitetut muoviviemärit		Eristysvaatimukset	
	Putkikoko max Ø mm (e _n)	min a ₂ (mm)	Eristämätön	Mansettiin katkeava jatkuva kivivillaeristys
	PVC, PP 110 (3,4) + sukitus	100	-	EI 120 (U/U) ^{B)}
	PP 110 (3,4) + sukitus	100	EI 120	-
	Testatut sukikutukset: Boldan, Brawoliner ja Trelleborg			