

YLEISTIEDOT

Tuote:	Sewatek palokatkomansetti
Käyttötarkoitus:	Putkien palokatko
ETA-asiakirja:	ETA-24/0670 (26.8.2024)
Paloluokka:	EI 60 - 120
Odotettu käyttöikä:	25 vuotta

Palokatkomansetti asennetaan väli­pohjarakenteen alapintaan pinta-asennuksena.

Detaljipiirustukset on ryhmitelty läpivietävän putkimateriaalin mukaan. Osa virtausputkista on eristettävä paloluokkien saavuttamiseksi. Eristysvaatimukset on esitetty detaljipiirustuksissa.

Tuote	Läpivietävä tekniikka
C 16-32	16-32 mm
C 25-50	25-50 mm (32 mm **)
C 50-80	50-80 mm (50 mm **)
C 75-110	75-110 mm (75 mm **)
C 110-130	110-130 mm (110 mm **)
C 125-160	125-160 mm

Tarkista suurin hyväksytty putki tämän dokumentin sivuilta
**) myös muoviputken muhvin päälle (ks. putkien seinämävahvuudet)

VIRTAUSPUTKIEN TULPPAUS POLTTOKOKEESSA

Putket testattu (U/C) ellei toisin mainittu.

- avoin / suljettu (U/C)
- avoin / avoin (U/U)
- suljettu / avoin (C/U)
- suljettu / suljettu (C/C)

ETÄISYYDET

a_2 -mitta: Etäisyys mansettien välillä.

