

YLEISTIEDOT

Tuote:	Sewatek Multiläpivienti.
Käyttötarkoitus:	Muovisten viemäriputkien ja kaapelinippujen palokatko valuvaiheessa asennettavaksi.
ETA-asiakirja:	ETA-24/0670 (26.8.2024)
Paloluokka:	EI 90 - EI 120
Ilmaäänieristävyys R_w :	Vaikutus 0-2 dB
Odotettu käyttöikä:	25 vuotta

Multiläpivienti valetaan paikoilleen.

Tuote	Läpimenevä tekniikka max (\emptyset)	Tuotteen ulkohalkaisija
D80	50 mm	80 mm
D105	75 mm	105 mm
D140	110 mm	140 mm

VIRTAUSPUTKIEN TULPPAUS POLTTOKOKEESSA

Putket testattu (U/C) ellei toisin mainittu.

- avoin / suljettu (U/C)
- avoin / avoin (U/U)
- suljettu / avoin (C/U)
- suljettu / suljettu (C/C)

ERISTYKSET

LI - Paikallinen eristys katkeaa rakenteen kohdalla, eli eristystä ei viedä rakenteen läpi.

CI - Jatkuva eristys katkeaa rakenteen kohdalla, eli eristystä ei viedä rakenteen läpi.

LS - Paikallinen eristys ei katkea rakenteen kohdalla, eli eristys viedään rakenteen läpi.

CS - Jatkuva eristys ei katkea rakenteen kohdalla, eli eristys viedään rakenteen läpi.

ETÄISYYDET

a_2 -mitta: Etäisyys reikien välillä.

