

YLEISTIEDOT

Tuote:	Sewatek SWT-100 paloakryyli
Käyttötarkoitus:	Putkien ja kaapelien palokatkomassa
ETA-asiakirja:	ETA-20/0260 (26.8.2024)
Paloluokka:	EI 60 - EI 120
Ilmaäänieristävyys R_w :	Heikennys 0-2 dB
Odotettu käyttöikä:	25 vuotta

Läpivietävän tekniikan ja rakenteen välinen sauma tiivistetään SWT-100 paloakryyllillä.

Detaljiirustukset on ryhmitelty läpivietävän talotekniikan mukaan. Osa virtausputkista on eristettävä paloluokkien saavuttamiseksi. Eristysvaatimukset on esitetty detaljiirustuksissa.

VIRTAUSPUTKIEN TULPPAUS POLTTOKOKEESSA

Putket testattu (U/C) ellei toisin mainittu.

- avoin / suljettu (U/C)
- avoin / avoin (U/U)
- suljettu / avoin (C/U)
- suljettu / suljettu (C/C)

ERISTYKSET

LI - Paikallinen eristys katkeaa rakenteen kohdalla, eli eristystä ei viedä rakenteen läpi.

CI - Jatkuva eristys katkeaa rakenteen kohdalla, eli eristystä ei viedä rakenteen läpi.

LS - Paikallinen eristys ei katkea rakenteen kohdalla, eli eristys viedään rakenteen läpi.

CS - Jatkuva eristys ei katkea rakenteen kohdalla, eli eristys viedään rakenteen läpi.

ETÄISYYDET

a_1 -mitta: Akryylisauman leveys 10-25 mm

a_2 -mitta: Etäisyys reikien välillä.

