

SWT-100 paloakryyli Valurautaiset viemäriputket

Kipsilevyseinä min 95 mm - Läpimenevä eristys

SWT-100

- sauman leveys 10-25 mm
- täyttösyvyys min 15 mm
- villasullonta kittauksen tueksi (A1- tai A2-luokka)

min 95 mm

RAKENNE

- Kipsilevyt 2 x 12,5 mm rakenteen molemmin puolin
- A1 tai A2 -luokan mineraalivilla (min 30 kg/m³)

Ensimmäinen palamaton kannake max 500 mm rakenteesta, molemmin puolin.

Rakenteen läpi menevä eristys

- A1- tai A2-luokan kivivilla (min 60 kg/m³)
- paksuus min 30 mm

max ± 45°

a₂ - Etäisyys reikien välillä
e_n - Putken seinämän paksuus

Ilmaäänieristävyyden Rw:
Heikennys 0-2 dB
kun tiivistetty
asennusohjeen
mukaisesti.

Oletettu
käyttöikä 25 v

ETA-20/0260
(4.6.2026)

Putket testattu
(U/C) ellei toisin
mainittu.

Valurautaiset viemäriputket

Putkikoko (max Ø)
DN-mitta (e_n)

min a₂
(mm)

DN 80 (4,1)

100

Eristysvaatimukset

Rakenteen läpi menevä,
jatkuva kivivillaeristys

EI 60

Tulos voidaan siirtää käytettäväksi pienempien putkien kanssa.