

YLEISTIEDOT


| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Tuote: | Sewatek SWT-105 -paloakryyli |
| Käyttötarkoitus: | Putkien ja kaapeleiden palokatkomassa |
| ETA-asiakirja: | ETA-20/0260 (15.3.2023) |
| Paloluokka: | EI 30 - EI 90 |
| Ilmaäänieristävyys R_w : | Heikennys 0-2 dB massiivipuuseinässä |
| Odotettu käyttöikä: | 25 vuotta |

Läpivietävän tekniikan ja rakenteen välinen sauma tiivistetään SWT-105 paloakryyllillä.

Detaljipiirustukset on ryhmitelty läpivietävän talotekniikan mukaan. Osa virtausputkista on eristettävä paloluokkien saavuttamiseksi. Eristysvaatimukset on esitetty detaljipiirustuksissa.

KLUSTERI

a_2 -mitta: Etäisyys reikien välillä.



Huom!

- Paikallinen ja jatkuva eristys katkeaa rakenteen kohdalla, eli eristystä ei viedä rakenteen läpi. (Ei koske IV-kanavan jatkuvaa katkeamatonta eristystä)