

Tytan B1 Palokatkomansetti Välipohjarakenne

Paloluokka EI 60 - EI 240

Tytan B1 Palokatkomansetti ETA 21/0628 (5.7.2021)

Aukko
Putken halkaisija + max 20 mm
(Aukon tulee olla mansetin
ulkohalkaisijaa pienempi)

Tai

Valuasennus

Muoviputki - Mansetti rakenteen alapinnassa (asennus keskeisesti)				
Putki (materiaali)	Putken koko (halkaisija max mm)	Putken seinämä (paksuus mm)	Mansetti (korkeus mm)	Paloluokitus
PVC-U	200	4,9-11,9	60x18	EI 60 (C/C)
	250	6,1-11,9	75x24	
	315	7,7-12,1	75x30	
	400	15,3	100x39	
PE	200	6,2-18,2	60x18	EI 120 (C/C)
	250	11,5-18,4	75x24	EI 240 (C/C)
	315	18,7	75x30	
PP	400	36,3	100x39	EI 90 (C/C)
	200	4,9-18,2	60x18	EI 120 (C/C)
	250	15,1-22,7	75x24	EI 60 (C/C)
315	28,6	75x30		
	400	9,8-22,7	100x39	EI 30 (C/C)

