

YLEISTIEDOT

Tuote:	Sewatek Wrap
Käyttötarkoitus:	Putkien palokatkoläpivienti.
ETA-asiakirja:	ETA-24/0670 (26.8.2024)
Paloluokka:	EI 60 - EI 120
Ilmaäänieristävyys Rw:	Vaikutus 0-2 dB kivirakenteessa
Odotettu käyttöikä:	25 vuotta

Wrap asennetaan oikean kokoiseen reikään tai valetaan paikoilleen. Wrapin ja rakenteen sekä wrapin ja tekniikan välinen sauma tiivistetään valamalla tai kittaamalla. Ohjeenmukaisessa reiässä kittausmassalle ei aseteta paloluokitusvaatimusta.

PORAREIÄN KOKO

Tekniikan halkaisija

- + 15 - 35 mm (W50)
- + 20 - 40 mm (W75)
- + 20 - 40 mm (W110)

VIRTAUSPUTKIEN TULPPAUS POLTTOKOKEESSA

Putket testattu (U/C) ellei toisin mainittu.

- avoin / suljettu (U/C)
- avoin / avoin (U/U)
- suljettu / avoin (C/U)
- suljettu / suljettu (C/C)

ERISTYKSET

LI - Paikallinen eristys katkeaa rakenteen kohdalla, eli eristystä ei viedä rakenteen läpi.

CI - Jatkuva eristys katkeaa rakenteen kohdalla, eli eristystä ei viedä rakenteen läpi.

LS - Paikallinen eristys ei katkea rakenteen kohdalla, eli eristys viedään rakenteen läpi.

CS - Jatkuva eristys ei katkea rakenteen kohdalla, eli eristys viedään rakenteen läpi.

ETÄISYYDET

a_2 -mitta: Etäisyys reikien välillä.

