

## YLEISTIEDOT

Tuote:	Sewatek Wrap (pussiin pakattuna)
Käyttötarkoitus:	Reikään asennettava palokatko tuote muoviviemäreille ja kaapeleille.
ETA-asiakirja:	ETA-24/0670 (26.8.2024)
Paloluokka:	EI 60 - EI 90
Ilmaäänieristävyys Rw:	Vaikutus 0-2 dB massiivipuorakenteessa
Odotettu käyttöikä:	25 vuotta

Multiläpivienti asennetaan oikean kokoiseen reikään. Läpivientikappaleiden ja rakenteen välinen sauma tiivistyskitataan. Ohjeenmukaisessa reiässä kittausmassalle ei aseteta paloluokitusvaatimusta.

## PORAREIÄN KOKO

Tekniikan halkaisija

- + 15 - 35 mm (W50)
- + 20 - 40 mm (W75)
- + 20 - 40 mm (W110)

## VIRTAUSPUTKIEN TULPPAUS POLTTOKOKEESSA

Putket testattu (U/C) ellei toisin mainittu.

- avoin / suljettu (U/C)
- avoin / avoin (U/U)
- suljettu / avoin (C/U)
- suljettu / suljettu (C/C)

## ERISTYKSET

LI - Paikallinen eristys katkeaa rakenteen kohdalla, eli eristystä ei viedä rakenteen läpi.

CI - Jatkuva eristys katkeaa rakenteen kohdalla, eli eristystä ei viedä rakenteen läpi.

LS - Paikallinen eristys ei katkea rakenteen kohdalla, eli eristys viedään rakenteen läpi.

CS - Jatkuva eristys ei katkea rakenteen kohdalla, eli eristys viedään rakenteen läpi.

## ETÄISYYDET

$a_2$ -mitta: Etäisyys läpivientikappaleiden välillä

