


ALLMÄNNA UPPGIFTER

Produkt:	Sewatek SWT-105 -paloakryyli
Användning:	Brandtätningssmassa för rör och kablar
ETA-dokumentet:	ETA-20/0260 (15/3 2023)
Brandklass:	EI 60 - EI 120
Luftljudsisolering R_w :	Påverkning i jämförelse med ogenomtränglig konstruktion 0-2 dB
Förväntad livslängd:	25 år

Sömmen mellan genomgående rör/kabel och konstruktion tätas med SWT-105 brandakryl.

Detaljritningarna är grupperade enligt rörmaterialet. En del av rör måste isoleras för att nå brandklassen. Isoleringskraven framgår av detaljritningarna.

GRUPPERING AV FLERA GENOMFÖRINGAR
 a_2 : Avståndet mellan två hål.



Obs!

- Lokal och kontinuerlig isolering avbryts vid konstruktionen, dvs isoleringen går inte genom konstruktionen.