

Sewatek-vuodonilmaisoin palokatolla

Vuodonilmaisinjärjestelmän päätykappale



Kuvaus

ETA-arvioitu ja CE-merkitty tuote, jossa yhdistyy vuodonilmaisimen päätykappale ja palokatko (EI 30 - EI 60). Vuotoletkuihin kytkettävä muovinen päätykappale sisältää lämmön vaikutuksesta laajenevaa palokatkonauhaa. Päätykappaleessa on avattavat numeroidut liitoskohdat maksimissaan viidelle vuotoletkulle.

Käyttötarkoitus

Palokatolla varustettua vuodonilmaisua tarvitaan, kun vuodonilmaisimen letkut läpäisevät palo-osastoivan rakenteen. Tyypillinen tilanne on kerroskohtainen vuodonilmaisus, kun nousuhormin seinillä on osastointivaatimus.

Asennus

Tuote asennetaan Ø 40 - 45 mm porareikään rakenteesta riippuen liimaamalla tai ruuvaamalla. Päätykappaleesta avataan käyttöön tulevat liitoskohdat ja niihin pujotetaan vuotoletkut. Tuotteessa on yhdellä sivulla taitoura, jonka avulla tuote voidaan asentaa esimerkiksi lähemmäs nurkkaa.



Materiaalit

Päätylaippa: ABS-muovinen päätykappale

Palonauha: Grafiittipohjainen turpoava palonauha

Lisätiedot

ETA	12/0045
Paloluokat	EI 30 – EI 60
Väri	Valkoienn
Koko	Päätykappaleen laipan ulkohalkaisija 83 mm
Rakennetyypit	Kipsilevy-, kevytbetoni- tai betoniseinä min 18 mm
Muut tekniset ominaisuudet	Käyttökategoria: Y2, myös Z1 ja Z2